

Протокол
публичных слушаний по проекту
«Схема теплоснабжения Красновишерского городского округа»

10.11.2021 г.

г. Красновишерск

Место проведения: г. Красновишерск, ул. Дзержинского, ба, каб. № 316.

Председатель: Васильева Е.А. - заместитель главы администрации городского округа по развитию инфраструктуры, начальник территориального отдела

Члены комиссии

Сученинов А.Д. - начальник отдела ЖКХ администрации Красновишерского городского округа;
Гончаренко В.В. - директор МКУ «Красновишерское ЖКХ»;
Комаров Д.В. - исполнительный директор ООО «Теплосети».

Приглашенные:

Линдеман Я.Я. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства;
Судницын В.Н. - инженер ООО «Теплосети».

Присутствующие: жители г. Красновишерск
Мелкомукова И.В.
Васильев Р.В.

Повестка дня:

Обсуждение проекта «Схема теплоснабжения Красновишерского городского округа».

Докладчик: Судницын В.Н. - инженер ООО «Теплосети».

1. Слушали:

Судницын В.Н.

Рассмотрев проект Схемы Теплоснабжения предлагаем:

1. Пересмотреть и актуализировать перечень установленного оборудования на котельных №№ 1,2,3,5,6,7,11 по состоянию на 01.09.2021 г.;
2. Пересмотреть и актуализировать существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельным №№ 1,2,3,5,6,7,11;
3. Пересмотреть и актуализировать перечень мероприятий по строительству новых и реконструкции существующих наружных тепловых сетей от котельных №№ 1,2,3,5,6,7,11;
4. Пересмотреть и актуализировать перечень мероприятий по реконструкции существующего оборудования котельных №№ 1,2,3,5,6,7,11.

Линдеман Я.Я.

В проектируемой части уточнить условные обозначения в схемах, в приложении 1 "Схема теплоснабжения г. Красновишерск" отсутствуют условные обозначения.

Картографические материалы не соответствуют п. 4.5. Технического задания. Графические материалы должны быть представлены в векторном формате: .WOR, .tab, mid/mif, (форматах поддерживаемых ГИС MapInfo) в местной системе координат МСК-86 Зона 1 в масштабе 1:500.

Сученинов А.Д.

1. Предлагаю в обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения подтвердить расчётами температурный график для котельных города Красновишерск.

2. На картографических материалах отобразить существующую Схему теплоснабжения пос. Усть-Язьва.

Решили:

С учетом поступивших замечаний в ходе публичных слушаний, необходима доработка схемы теплоснабжения на срок не более 30 календарных дней.

Председатель:

Е.А. Васильева

Протокол вёл:

А.Д. Сученинов